

## **Obecně závazná vyhláška č. 1/2023**

# **Požární řád obce Malé Svatoňovice**

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice vydává v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tento

## **P o ž á r n í ř á d obce Male Svatoňovice**

Požární řád je zpracován v souladu s § 29 odst. 1, písm. o) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění (dále jen zákon o PO) a podle § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně.

### **Čl. 1 Účel předpisu**

1. Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Obsahuje:

- a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
- b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
- c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
- d) kategorii jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH), její početní stav a vybavení – v obci je zřízena JSDH kategorie JPO III.
- e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
- f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
- g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
- h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
- i) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu pro Královéhradecký kraj
- j) stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

2. Přílohy požárního řádu obce:

- a) Příloha č. 1 – Nařízení KHK o plošném pokrytí území Královéhradeckého kraje JPO
- b) Příloha č. 2 – Plán zdrojů požární vody

## Čl. 2

### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Za plnění úkolů stanovených zákonnými předpisy na úseku požární ochrany obce Malé Svatoňovice odpovídá starosta obce.

Zajišťováním úkolů na úseku požární ochrany je pověřen Obecní úřad v Malých Svatoňovicích.

2. Obec má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III. Dle požárního poplachového plánu kraje je k prvnímu zásahu v obci určena jednotka Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – požární stanice Trutnov.

3. Jednotky požární ochrany mají vymezeny tyto činnosti:

- a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
- b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
- c) podávají neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen HZS)
- d) při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech spolupracují s ostatními jednotkami PO, útvary Policie a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.
- e) jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

4. Obec organizuje preventivně výchovnou činnost.

Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany obsahuje:

- a) rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem vnitra podle místních podmínek
- b) plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období
- c) vyhodnocení preventivně výchovných akcí

## Čl. 3

### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru na veřejně přístupných místech nebo místech, kde by mohlo dojít vznikem požáru nebo výbuchu k ohrožení většího počtu osob:

- a) Pálení klestu
- b) Ohňostroje
- c) Jiné činnosti, při nichž se používá otevřený oheň, hořlavé plyny nebo jiné nebezpečné látky nebo zařízení (např. používání plynových grilů, plnění balónků hořlavým plynem apod.) nebo jiné činnosti, kdy může dojít k ohrožení osob požárem nebo výbuchem

Provozovatel nebo pořadatel těchto činností je povinen provozování této činnosti Obecnímu úřadu oznámit a doložit zajištění požární bezpečnosti činnosti podle platných právních a technických předpisů.

2. Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (shromážděvacích akcí) se řídí Nařízením Královéhradeckého kraje č. 4/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při pořádání těchto akcí.

3. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti v době se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

- a) Období sucha
- b) Topné období

Při stanovení podmínek požární bezpečnosti vychází z nařízení krajského úřadu a Hasičského záchranného sboru kraje, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v těchto obdobích.

4. Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb., stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

5. Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. §§ 17, 18 a 19 a vyhláškou o požární prevenci MV ČR č. 246/01 Sb., § 42 až 44.

#### **Fyzické osoby jsou povinny zejména:**

##### **a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů zejména tím, že musí:**

1. pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliv,
2. dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru,
3. ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,
4. komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,
5. čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
6. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynové palivo a elektřinu, vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

##### **b) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, zejména tím, že:**

1. budou při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené,
2. budou odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalu při manipulaci s nimi,
3. budou při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehké přístupném, dostatečně větraném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně,
4. budou zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a jiných společných prostorách,

5. budou dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení,
  6. budou odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.,
  7. hořlavé kapaliny nebudou skladovat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízeních s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,
  8. v jednotlivých a řadových garážích budou ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání,
- c) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení zejména tím, že:**
1. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
  2. při spalování odpadu nebo používání otevřeného ohně budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, ohniště musí být pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo, touto činností nesmí být porušovány další platné předpisy (zejména o znečišťování životního prostředí a narušováním práv dalších osob emisemi nebo imisemi a pod.)
- d) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:**
1. oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů,
  2. tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové příkrývky, v ostatních případech musí být určené místo pálení izolováno pruhem 0,5-1,0 m, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,
  3. nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů,
  4. ohniště opustit bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,
  5. jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň jedenkrát denně po dobu 3-5 dnů nebo do doby vydatného deště,
  6. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  7. v lese a do 50,0 m od jeho okraje nesmí rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, nejedná-li se vysloveně o činnost související s hospodařením v lese.
- e) Plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech.**
- f) Udržovat pořádek na půdách, ve sklepních a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ztížení požárního zásahu.**
- g) Fyzické osoby nesmí :**
1. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
  2. poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany, jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese,
  3. stát a parkovat na nástupních plochách pro zásah požárních jednotek u objektů,
  4. vypalovat travní porosty.

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 25 000,- Kč uloženou v přestupkovém řízení, pokud se nebude jednat o jiný správní delikt nebo trestný čin.

## **Čl. 4**

### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

1. Nepřetržitě zabezpečení požární ochrany v obci je zajištěno:

- a) nepřetržitou službou jednotky požární ochrany hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje na stanici Trutnov,
- b) dalšími jednotkami požární ochrany v souladu s platným nařízením Královéhradeckého kraje, kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich zabezpečení, viz. Příloha č. 1.

2. Provozní schopnost zdrojů požární vody a údaje o ohlašovných požárů prověřuje Obecní úřad alespoň jednou ročně.

## **Čl. 5**

### **Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce**

1. Obec má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III.

2. Obec zajišťuje podmínky pro zásah jednotek požární ochrany a zdolávání požárů v obci, zejména zajišťováním příjezdových a přístupových komunikací a zdrojů požární vody.

## **Čl. 6**

### **Zdroje vody pro hašení požárů**

Obec Malé Svatoňovice:

1. zajišťuje potřebné zdroje vody pro hašení požárů a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná,

2. předává jednotce požární ochrany HZS plán obce s umístěním zdrojů požární vody,

3. udržuje zdroje vody pro hašení požárů, kterými jsou:

a) hydrantová síť na území obce, viz. Příloha č. 2 - plán obce s vyznačením umístění hydrantů a zdrojů vody pro hašení požárů

b) umělé zdroje a nádrže: vodní nádrž v průmyslovém areálu IDA, požární nádrž „Koupaliště“ vždy v období od 01.06. do 30.09. daného roku a požární nádrž v Petrovicích.

Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody pro hašení požárů jsou povinni tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

## **Čl. 7**

### **Další zdroje vody pro hašení požárů**

Dalším zdrojem vody pro hašení požárů mohou být čerpací místa na vodních tocích na území obce nebo bazény či studně. Čerpací místa nejsou specifikována, jsou volena podle momentální situace.

## **Čl. 8**

### **Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár**

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

Místo:	Adresa:	Telefonní číslo:
Hlavní budova nádraží ČD - nepřetržitě	Nádražní 70	602 698 859

Ohlašovna požárů musí být vybavena řádem ohlašovny požárů, podle kterého plní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,
- oznamuje nahlášenou událost na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje.

Ohlašovna požáru bude označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.

Vznik požáru je dále možné oznámit z mobilního telefonního přístroje na telefonní číslo 150 nebo 112 - operační středisko HZS Hradec Králové.

## **Čl. 9**

### **Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

1. Požární poplach v obci je vyhlásován následujícími způsoby:

- pomocí mobilních telefonů
- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlásován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón — 10 sec. pauza — 25 sec. tón) nebo vyhlášením obecním rozhlasem
- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlásováním např. elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, trubicí tón „HO — Ří“ , „HO — ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší např. obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

Požární poplach v celé obci se vyhláší v případě požáru, živelné pohromy nebo havárie většího rozsahu.

## **Čl. 10**

### **Seznam sil a prostředků JPO z požárního poplachového plánu okresu**

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Seznam sil a prostředků pro Obec Malé Svatoňovice jsou uvedeny v Příloze č. 1.

**Čl. 11**  
**Závěrečná ustanovení**

Tato vyhláška se vyhláší dnem 26.06.2023, nabývá účinnosti dnem 12.07.2023 a dnem nabytí účinnosti ruší veškeré dotčené předpisy dosud platné.

Vladimír Provazník  
starosta

Ing. Marek Švrčina  
místostarosta

Vyvěšeno: 27.06.2023

Sejmuto: 13.07.2023